

FlexCare Platinum

Rechargeable
sonic toothbrush

ソニックアー フレックスケアプラチナ
充電式電動歯ブラシ

HX9112/27, HX9122/27,
HX9172/28, HX9162/28

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますのでお買い求めの販売店で記入を受けてください。



PHILIPS
sonicare

はじめに


ソニックエアー フレックスエアー ブラチナをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。長い間で愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品のご確認

ご購入いただきました商品の品番をご確認ください

※品番はパッケージ天面に記載されています。



	P5各部番号	HX9112/27	HX9122/27	HX9172/28	HX9162/28
ハンドル	A	○	○	○	○
アダプティブクリーン ブラシヘッド スタンダード		1本	1本	1本	1本
インターケア ブラシヘッド ミニ		1本	1本	1本	1本
充電器	2	○	○	○	○
デラックスカパー (ブラシヘッドホルダー付き 充電器カバー、コード巻き取り部)	1 3	○	○	—	—
紫外線除菌機能付充電器	1	—	—	○	○
ハードトラベルケース		○	○	○	○

*改良のため、仕様を予告なく変更することがあります。

目次

●はじめに

商品のご確認	1
目次	2
必ずお守りください	3・4
各部の名称	5
ブラシヘッドをハンドルに取り付ける方法 充電器にコードを収納する方法	6
充電の仕方	7
各国の電圧	8
ソニックエアーの機能	9～11

●ご使用方法

使い方	12・13
上手なみがき方	14
モード設定	15
ハンドルおよび充電器のお手入れの仕方	16
紫外線除菌機能付充電器の使い方	17・18
紫外線除菌機能付充電器のお手入れの仕方	19
リチウムイオン電池のリサイクルについて	20
故障かな?と思ったら	21・22
Guidance in English	23～41
保証とアフターサービス	43
仕様	44
無料修理規定	46
保証書	最終ページ

●製品を廃棄するとき

●困ったとき

●英文解説

●保証

必ずお守り ください

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱をしたときに想定される内容を「危険」、「警告」、「注意」に区分けしています。

○絵表示について

	危険 人が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容。
	警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例

-  ・△記号は、「危険、警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)を示します。
-  ・○記号は、してはけない「禁止」を示します。
図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。
-  ・●記号は、必ずいただく「強制」を示します。
図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

△ 危険



禁止

- 下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対に使用しないでください。
*ペースメーカー等の体内植込型医療機器 *人工心臓等の生命維持用医用電気機器
*心電計や点滴器等の装着型の医用電気機器
医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作をまねくおそれがあります。
- 本機は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。

△ 警告



- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に分解や改造、修理をしないでください。火災・感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センター (0570-09-8888) にご相談ください。
- お手入れの際は必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがをすることがあります。
- ハンドルを充電するとき、専用の充電器以外では行わないでください。
- 充電器底面に表示されている電源以外は使用しないでください。火災・感電の原因となります。スムーズにコンセントに電源プラグが装着できない場合、無理に押し込むとしないでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。
- 電源プラグは、根本まで確実に差し込んでください。火災や感電の原因になります。



- 乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。
- 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。
- 製品が破損した場合(ブラシヘッド、ハンドルまたは充電器)は、直ちに使用を中止してください。本製品には、修理できない部品が含まれています。破損した場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センター (0570-09-8888) にご相談ください。
- 充電器の電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 充電器の電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。また、充電器を熱したものに置いたり、屋外で使用しないでください。電源コードが破損し、火災・ショート・感電の原因になります。

警告

-  ●充電器を交換する場合は、必ず専用の充電器と交換してください。
-  ●充電器を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の原因になります。
-  ●充電器をバスタブ、洗面台、流し台などの水まわりに置いたり、水まわりの近くに保管しないでください。ショート・感電の原因になります。
-  ●充電器をお手入れした後は、完全に乾く前に電源コンセントに接続しないでください。ショート・感電の原因になります。
-  ●使用して気分が悪くなった場合は使用を中止してください。事故や体調不良の原因になります。
-  ●本製品は歯、歯ぐきおよび舌の洗浄のために設計されています。本取扱説明書に記載されている以外の目的では使用しないでください。本製品を適切に使用できない場合は、すみやかにご使用を中止してください。また、痛みや不快感が生じた場合はすみやかに医師にご相談ください。
-  ●自分で意思表示ができない人（幼児を含む）に使用させないでください。またお体の不自由な人だけでは使用しないでください。口腔の感覚が弱い方なども使用しないでください。事故やケガの原因になります。

注意

-  ●ハンドルを充電する場合は、磁性金属の上で充電しないでください。充電効率が下がります。
-  ●お子様のご使用の際には、保護者の監督のもとに行ってください。
-  ●ブラシヘッドは家族や他人と共用しないでください。感染や炎症の原因になります。
-  ●充電器の上にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。熱くなり、やけどの原因になります。
-  ●歯や歯ぐきにブラシヘッドを強くあてたり、1か所に長くあてすぎたりしないでください。歯や歯ぐきを傷つけることがあります。歯周病がひどい人などは歯科医師にご相談ください。
-  ●充電器の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
-  ●充電時以外は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
-  ●収納時に電源コードを充電器に巻きつけないでください。電源コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
-  ●器具用プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
-  ●ブラシヘッドのブラッシュ部分に歯にあてないでください。歯や歯ぐきを傷つける原因になります。
-  ●治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしないでください。けがの原因になります。
-  ●本製品は、食器洗浄機で洗浄・乾燥しないでください。

使用上のご注意

1. 本製品はパーソナルケア用であり、歯科医院や医療機関において複数の患者に使用するためのものではありません。
2. 毛がひろがりたり毛先がつぶれたブラシヘッドは使わないようにしてください。破損した毛がブラッシング中に取れてしまうことがあります。このようなことを防ぐため、また、最適な歯垢の除去と機能を維持するために、ブラシが目に見えて傷んでいない場合でも、ブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したとき、もしくは約3か月ごとに交換してください。
3. 一般の口腔衛生用品を初めてご使用になる場合と同様、過去2か月間に口腔内の治療や歯ぐきの手術を受けた場合は、本製品をご使用になる前に、あらかじめ歯科医師にご相談ください。
4. 本製品をご使用の結果、万一激しい出血があった場合や、本製品を使い始めて1週間経過後も出血が認められる場合には、ご使用を中止し、歯科医師にご相談ください。
5. 健康面で不安なことがある場合はご使用の前にかかりつけの医師にご相談ください。
6. 炭酸ナトリウム（ホワイトニング用歯磨き粉の一般的成分）を含む歯磨き粉をお使いの場合は使用ごとにブラシヘッドを本体から外し、よく水洗いしてください。プラスチック部のひび割れが生じる危険性があります。
7. 最良の効果を得るためにフィリップスソニッカー純正ブラシヘッドをご使用ください。
8. ボタンを押すときは、指の腹でボタンの中心部を押してください。**爪で押すと故障**の原因となります。

各部の名称

携帯用ブラシ
ヘッドキャップ

※キャップはブラシヘッドに
装着されています。

アダプティブクリーン用
ブラシヘッドキャップ

※キャップはブラシヘッドに
装着されています。

A ブラシヘッド
(図はスタンダードブラシです)

B ハンドル

C 電源ボタン

D 強さインジケータ

E 強さ調節ボタン

F ブラッシングモード

G モードボタン

H 充電インジケータ

I 紫外線除菌機能付充電器
(HX9172/28、HX9162/28のみ)

J デラックスカバー

※**J**の充電器本体は、
全ての機種に付属されています。

ブラシヘッドホルダー付き
充電器カバー
(HX9112/27、HX9122/27のみ)

2 充電器

3 コード巻き取り部
(HX9112/27、HX9122/27のみ)

※お出かけの際、充電器だけを取り外して単体でお
使いいただくと、持ち運びも簡単でより便利です。


K 紫外線除菌器の
電源ボタン

※装置の底に余分なコードを巻き
取ることも可能です。

※紫外線除菌機能付充電器についてはP17、18、19をお読みください。

ブラシヘッドをハンドルに取り付ける方法



1. 毛先がハンドルの正面を向くようにブラシヘッドの向きをそろえてください。
2. ブラシヘッドが止まるまで、金属シャフトにヘッドをしっかりと差し込んでください。



デラックスカーは、充電器カバーの中に電源コードを収納することができます。

デラックスカーのみ (HX9112/27、HX9122/27) 充電器にコードを 収納する方法

1. 充電器台の両サイドに付いている灰色の突起を押し、白色の充電器カバーを上につ引っ張るようにして外してください。
2. 余分なコードを充電器台の溝の部分に巻きつけて収納してください。
3. その後、必要なコードを充電器台の後部にある溝から出してください。
4. 充電器台に充電器カバーをかぶせてカチッと音が鳴るまで押してください。これで充電器カバーの再装着が完了です。



充電の仕方

この製品は通常24時間充電です。

満充電で約3週間使用できます。

(1日2回、2分間使用した場合)

※充電電池を活性化するために24時間以上充電してください。

初めてお使いのときや半年以上使われていなかったときは、充電開始後数分間、本体の充電中の表示が点滅しないことがあります。そのまま充電すると充電表示ランプが点滅し始めます。


※本製品はご使用の都度充電をしても充電電池の寿命には影響ありません。

※24時間たらずに充電が完了する場合があります。


※ご使用後はハンドルを常に充電器の上に立て充電させてください。

※充電器は水で濡れたところや水がかかる場所に置かないでください。

1. 充電器の電源コードをコンセントに差し込みます。



2. 充電インジケータが見えるように、ハンドルの底面が充電器に完全に接するようにハンドルを立てます。



充電表示

充電催促表示

充電残量が少なくなると、使用後にピープ音が3回鳴り、30秒間オレンジ色のランプが点滅します(充電残量10%未満)。



※オレンジ色のランプが点滅し長いピープ音が鳴ると、充電されるまでソニックアーの電源はオフになります。

充電中～充電完了

充電中は電池残量に応じて、緑色のランプが順次点滅～点灯に変わります。充電が完了すると3つのランプがすべて緑色に点灯し、約10分経過すると消えます。満充電した本製品は、目安として2分間のモードを1日2回使用した場合約3週間使うことができます。

充電残量目安表示

点灯・点滅するランプの個数で、充電残量目安を示します。



注意

- 専用の充電器のみを使用してください。
- 充電器の上にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。

※充電中は本体及び充電器が多少あたたかくなりますが異常ではありません。

※使用期間の経過による充電電池の劣化に伴い充電後の使用回数は減少する場合があります。

海外でのご使用も可能です。
ただし、アダプタや電圧など現地で
充分お確かめのうえで使用ください。

各国の電圧

1. プラグアダプタなしで使える国(地域)と電圧 No plug adapter required.




アメリカ U.S.A.	120V	タイ Thailand	220V	台湾 Taiwan	110V
カナダ Canada	120V	フィリピン Philippines	220V	日本 Japan	100V
グアム Guam	120V	ベネズエラ Venezuela	120V		
サイパン Saipan	110V	メキシコ Mexico	125V		

2. プラグアダプタ(C-2)を使用する国(地域)と電圧 Plug adapter required.

アルゼンチン Argentina	220V	ギリシャ Greece	220V	フィンランド Finland	220V
イギリス U.K.	220V	スイス Switzerland	230V	ブラジル Brazil	220V
イスラエル Israel	230/127V	スウェーデン Sweden	220V	フランス France	220V
イタリア Italy	220V	スペイン Spain	220V	ベルギー Belgium	220V
イラン Iran	220V	チリ Chile	220V	ポーランド Poland	220V
インド India	230V	チュニジア Tunisia	220V	韓国 Korea	110/220V
インドネシア Indonesia	120V	デンマーク Denmark	220V	ロシア Russia	127/220V
エチオピア Ethiopia	220V	ドイツ Germany	220V	中国 China	220V
オーストラリア Australia	240V	ニューカレドニア New Caledonia	220V	南アフリカ South Africa	220V
オーストリア Austria	220V	ノルウェー Norway	230V		
オランダ Netherlands	220V	ハンガリー Hungary	220V		

C-2プラグアダプタ



注意：プラグアダプタは別途ご購入ください。

上記はC-2プラグアダプタを使用する主な国(地域)の例です。
国によっては地域、ホテルにより電圧・プラグの形状が異なる場合がありますので、
ご確認の上お使いください。

ソニックアー の機能

イージースタート機能（振動に慣れていただくための機能）

イージースタートとは、ソニックアーに慣れていただくまでの間、通常より弱いパワーでお使い頂き、段階的に上げていく機能です。初めてソニックアーをお使い頂いてから15回目のブラッシングで通常のブラッシングパワーになります。

なお、1回のブラッシング時間が1分未満の場合、1回とカウントされない場合があります。

また、イージースタート機能は工場出荷時にオフになっています。

14回目のブラッシングまでは必ず最低1分間の歯みがきを行ってください。イージースタート機能が正常に動作しない場合があります。

【イージースタートのオンおよびオフ設定】

コンセントに充電器の電源コードが差し込まれているのを確認して、ハンドルを充電器に立ててください。

●イージースタート機能をオンにする。

電源ボタンを2秒間押し続けると、ピープ音が2度鳴り、イージースタート機能がオンに設定されます。

●イージースタート機能を再びオフにする。

電源ボタンを2秒間押し続けると、ピープ音が1度鳴り、イージースタート機能が再びオフに設定されます。

※ソニックアーの優れた歯垢除去効果が損なわれますので、慣れるための最初の準備期間を過ぎた後にイージースタート機能を使い続けることはおすすめしません。

スマートタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）

スマートタイマー機能は、設定されたブラッシング時間で自動的に停止する機能です。

設定された時間のブラッシングサイクルの最中でブラッシングを停止したい場合は電源ボタンを2秒間押しください。設定された時間の動作中に電源を切っても30秒以内に入れると残ったブラッシングサイクルを実行します。下記の場合はスマートタイマーがリセットされます。

下記の場合はスマートタイマーがリセットされます。

- ・ブラッシングを30秒以上中断した場合
- ・ハンドルを充電器にセットした場合

ブラッシング時間の設定詳細についてはP15を参照してください。

※米国の歯科専門家は1日2回各2分間以上のブラッシング時間を推奨しています。

カドペーサー機能（時間の区切りをピープ音でお知らせする機能）

カドペーサー機能は、時間の区切りをピープ音でお知らせする機能です。口腔内を均等にくまなくブラッシングすることができます。

一定の間隔で短いピープ音が鳴り、ブラシの振動が一瞬止まります。口腔内をイラストのように4箇所に分け、それぞれを一定の間隔で磨くことができます。それぞれのモード設定によってピープ音の鳴る間隔は異なります。使い方(P12)およびモード設定(P15)のページもご参照ください。


【カドペーサー機能の変更】

同製品のカドペーサー機能はオン設定になっています。カドペーサー機能の設定変更は下記のようになります。


- ① コンセントに充電器の電源コードが差し込まれているのを確認して、ハンドルを充電器に立ててください。
- ② カドペーサー機能をオフにする：モードボタンを2秒間押し続けると、ピープ音が1度鳴り、カドペーサー機能がオフになります。
- ③ カドペーサー機能をオンにする：モードボタンをピープ音が2回鳴るまで2秒間押し続けてください。

— 磨き方参考例 —

- ① 上あご右側表裏 ② 上あご左側表裏
③ 下あご右側表裏 ④ 下あご左側表裏



- ① 上表側(頬側) ② 上裏側(舌側)
③ 下表側(頬側) ④ 下裏側(舌側)



過圧防止センサー機能（歯に押し当てる力の入れすぎをお知らせする機能）

ソニックアーク フレックスアークブラチナには過圧防止センサー機能が搭載されています。

過圧防止センサーはすべてのモードと強さに働くようになっています。

ブラシヘッドを歯に強く当て過ぎている場合は、ブラッシングの振動と音が変化し、また、強さインジケータが点滅して歯に押し当てる力の入れ過ぎをお知らせします。

【過圧防止センサー機能の変更】

同製品の過圧防止センサー機能はオン設定になっています。過圧防止センサー機能の設定変更は下記のようになります。

- ① コンセントに充電器の電源コードが差し込まれているのを確認して、ハンドルを充電器に立ててください。
- ② 過圧防止センサー機能をオフにする：電源ボタンとモードボタンを2秒間同時に押し続けると、ピープ音が1度鳴り、過圧防止センサー機能がオフになります。
- ③ 過圧防止センサー機能をオンにする：電源ボタンとモードボタンをピープ音が2回鳴るまで2秒間同時に押し続けてください。

*使い方のコツ

性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯に軽く当ててブラッシングしていただくのがコツです。

使い方




注意

ソニックエアーの動きに任せてください。力を入れて押し当てたりこすったりすると、逆効果で故障の原因になります。

1. ブラシヘッドを取り付ける。

ブラシヘッドの毛先がハンドルの正面を向くように、ブラシヘッドを金属シャフトにまっすぐはめ込んでください。
P6(ブラシヘッドをハンドルに取り付ける方法)を参照してください。



2. ブラシヘッドを数秒間、水でゆすいで濡らします。

お好みにより、歯磨き粉をつけます。


※ブラシヘッドの携帯用ブラシヘッドキャップはご使用前に外してください。




3. 歯磨き粉が飛び散らないように、ブラシヘッドを口腔内に入れてから電源ボタンを押します。

ブラシヘッドを歯と歯ぐきのさかい目に少し角度をつけて軽く当てて、ゆっくりと移動させます。長い毛が歯間に届くよう意識して、同じ箇所です約2秒間ずつブラッシングしてください。ブラシヘッドで歯を強く磨かないでください。

※カドパーサー機能(P10を参照してください)を使うと、口腔内の上下の歯の表裏、4つのセクションをまんべんなくブラッシングできます。



4. ブラッシングが終わったら、かみ合わせ部分や着色汚れ(ステイン)がある部位を追加でブラッシングすることも可能です。



- ソニックエアーを初めてお使いいただくと、少しくすぐたく感じられることや振動が強く感じられることがありますが、お使いいただくにつれて慣れていきます。

5. ブラッシングを終えると、自動的に停止します。


さらに磨きたい場合は、もう一度電源ボタンを押します。

.....

6. ブラッシング後は、水で口をゆすぎます。

.....

7. 使用後は、必ずブラシヘッドを水で洗ってください。ブラシヘッドに残っている歯磨き粉を洗い流してください。



上手なみがき方

以下のポイントに注意していただくと、効果的なブラッシングができます。

ソニックアーの効果的なブラッシング方法

ブラシを斜め(45度)にあててください。



歯と歯ぐきの境目

ブラシを少し立てるようにあててください。



奥歯の奥

かみ合わせ面に対して垂直にあててください。




かみ合わせ

ブラシをたてにあててください。




前歯の裏側

ブラシを歯の表面に斜め(45度)にあててください。



歯の表側

ブラシを歯の表面に斜め(45度)にあててください。



奥歯の裏側

ヒント

- ・歯磨き粉をお使いになる場合、飛び散るのを防ぐためブラシヘッドを口腔内に入れてから電源を入れてください。
- ・ソニックアーの性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯に軽く当ててブラッシングしてください。
- ・カドベーター機能を利用すると口腔内を均等にきまなくブラッシングできます。
- ・ソニックアーを初めてお使いいただくと、少しくすぐったく感じられることや振動が強く感じられることがありますが、お使いいただくにつれて慣れていきます。

このような場合

●歯列矯正装置をつけている方

歯と歯列矯正装置の間に、ブラシの毛先を少し斜めに当てるようにして磨きます。
歯と矯正装置の間にブラシの毛先を無理に押し込まないでください。

●治療後の歯科補綴物

詰め物、クラウン、インプラント等の歯科補綴物にもご使用いただけますが、何か異常を感じた場合、歯科医師にご相談ください。

ブラシヘッド交換の目安

※ブラシヘッドが消耗すると、青色のブラシ毛が白くなり交換時期をお知らせします。


最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッドを約3カ月ごとに交換することをおすすめします(使用頻度、使用方法により異なります)。

モード設定

本製品にはブラッシングモードを選べる設定機能があります。お好みに合わせて下記のようにモード設定を変更してください。

*初期設定は常にクリーンモードになっています。

モード設定の切り替え



電源を入れる前にモードボタンを押して、設定を切り替えてください。モードボタンを押すごとに、1つずつモードが切り替わります。選択されたモードが濃く点灯します。

押す回数	モード
①回押す	クリーンモード
②回押す	ホワイトモード
③回押す	ディープクリーンモード

※モードを設定してから電源ボタンを入れてください。
電源がオンの時はブラッシングモードは選択できません。

モードボタンを押す

① クリーンモード

モードボタンを押す

歯垢をしっかり落とす通常のブラッシング
ブラッシング時間：2分

② ホワイトモード


モードボタンを押す

歯の表面のステインを落とす動作(2分間)の後に、歯を磨きあげ光沢を与えます(30秒)
ブラッシング時間：2分30秒

③ ディープクリーンモード

歯ぐきに心地よい刺激を与えながらしっかりと歯垢を落とす動作(3分間)でいつもよりしっかりと磨きたい時に
ブラッシング時間：3分

モード別強さ設定



弱	LEDランプが1つ点灯
中	LEDランプが2つ点灯
強	LEDランプが3つ点灯

*モード別に強さを調節したい時は、ブラッシング中に+ボタンを押して強く、-ボタンを押して弱くすることができます。




注意

本製品はすべて食器洗浄機や乾燥機、電子レンジで洗浄・乾燥しないでください。

ハンドルおよび充電器のお手入れの仕方

ハンドル

1. ブラシヘッドを外して、図のように金属シャフト部が下になるように、金属シャフト部をぬるま湯で洗浄してください。
※金属シャフト上のゴム製シールを先の尖ったもので突き刺さないようにしてください。破損する可能性があります。



2. ハンドル表面を湿らせた布で全体的にむらなく拭いてください。金属シャフト部の水分をしっかりと拭き取ってください。




ブラシヘッド

1. ご使用のたびにブラシヘッドと毛先を水で洗い自然乾燥させてください。



2. ハンドルからブラシヘッドを外して接合部を少なくとも1週間に1回ぬるま湯で洗浄してください。



- 最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッドを約3カ月ごとに交換することをおすすめします(使用頻度、使用方法により異なります)。
 - 破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。
 - 最良の効果を得るためにフィリップスソニッケアー純正ブラシヘッドをご使用ください。
- ※付属のブラシヘッド以外にもソニッケアー替ブラシであればご使用いただけます(ソニッケアーキッズブラシヘッド、eシリーズブラシヘッドを除く)。

充電器

1. お手入れの前に必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 布で充電器の表面をきれいに掃除してください。



注意

充電器は絶対に水の中に入れてください。



注意

お手入れの際、シンナー、ベンジン、アルコール類を使用すると、変色、変形の原因にもなりますので、絶対に使用しないでください。また、洗剤もご使用にならないでください。充電器のお掃除の時に、電源コード・プラグを調べてください。もし電源コード・プラグの異常がありましたら、事故防止のため使用を中止し、お買い求めの販売店か小泉成器修理センターにお問い合わせください。


紫外線除菌機能付 充電器の使い方 (HX9172/28、HX9162/28のみ)

HX9172/28、HX9162/28には、紫外線除菌機能付充電器が付属しています。ブラッシングごとにブラシヘッドを除菌することをおすすめします。



注意

- 紫外線除菌機能付充電器のふたが開いているときに紫外線ランプがオンのままになったり、ふた前面のグレーのパネル部分が破損した場合には紫外線除菌機能付充電器のご使用をすみやかに中止してください。
- 紫外線は目および皮膚に有害ですので、取り扱いの際はご注意ください。また、直接見ないようにご注意ください。
- 常にお子様の手が届かないところに保管してください。
- 紫外線ランプが消灯した直後は、ランプが高温になっているため、ブラシヘッドを取り出す場合はランプが冷えるまで数分間待ってから取り出してください。
- 紫外線除菌機能付充電器を置く場所は小さなお子様の目線の高さにならない場所を選んでください。
- 紫外線除菌機能付充電器から煙が出たり、焦げ臭い匂いがした場合、すみやかに電源コンセントを抜き、小泉成器修理センターにお問い合わせください。



注意


- ふたがきちんと閉められていない場合、作動しません。
- 紫外線照射中にふたが何らかの理由で開いた場合、装置は動作を停止します。
- 専用ブラシ以外のご使用にならないでください。

【紫外線除菌機能について】 [試験機関] (一財)日本食品分析センター

[試験方法] 紫外線除菌器を使用する前と使用した後の電動歯ブラシ用ブラシヘッドの菌数を測定し、比較

[除菌方法] 紫外線照射 [対象部分] 電動歯ブラシ用ブラシヘッド [試験結果] 菌数99%減少

1. ブラッシング後ブラシヘッドをよく水洗いし、余分な水を切ってください。約2分程度自然乾燥させてください。




2. ふた前面のくぼみ部分に指を入れて装置のふたを開けてください。



3. 右図のようにブラシヘッドを1本ずつ固定してください。
ブラシヘッドキャップがはずれていることを確認し、

紫外線ランプの方向にブラシヘッドの毛先を向けてください。



4. コンセントに電源プラグが差し込まれていることを確認してください。

5. ふたがきちんと閉まっていることを確認し
緑色の紫外線除菌器の電源ボタンを押してください。

6. 約10分で終了し、自動的に電源がオフになります。
・動作中は、ふた正面の窓が点灯します。

※紫外線除菌機能付充電器の外側はややあたたまりますが、除菌終了後は元に戻ります。

紫外線除菌機能付 充電器のお手入れの仕方 (HX9172/28、HX9162/28のみ)



紫外線除菌機能付充電器は、効果的な除菌を行うために1週間に1度お手入れすることをおすすめします。



注意

紫外線ランプが熱を持っている時は紫外線除菌機能付充電器をお手入れしないでください。

1. 紫外線除菌機能付充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. ドリップトレイをまっすぐ引き出してください。引き出したドリップトレイを水でよく洗った後に、布で水分をよく拭き取ってください。
3. 紫外線ランプの前にある保護ケージを取り外してください。優しくねじりながら図に示しているように矢印の方向に引っ張り出してください。
4. 【紫外線ランプの取り外し方】
紫外線ランプをつかんで、留め金から引っ張り出ししてください。
5. 濡らせた布で紫外線除菌機能付充電器のプラスチック素材の表面をよく掃除してください。
6. 保護ケージを洗浄し、紫外線ランプを布で拭いてください。



7. 【紫外線ランプを所定位置に再装着するには】

紫外線ランプの下部を金属製の留め金に合わせて押し込むように固定してください。

8. 【保護ケージを再装着するには】

紫外線ランプ近くのプラスチック素材の表面上にある溝に保護ケージ上にある固定箇所を合わせ、差し込んで、滑らせるように保護ケージを下に押して紫外線除菌機能付充電器に固定してください。



注意

お手入れの際、シンナー、ベンジン、アルコール類を使用すると、変色、変形の原因にもなりますので、絶対に使用しないでください。また、洗剤もご使用にならないでください。充電器のお掃除の時に、電源コード・プラグを調べてください。もし電源コード・プラグの異常がありましたら、事故防止のため使用を中止し、お買い求めの販売店か小泉成器修理センターにお問い合わせください。



注意

紫外線除菌機能付充電器を食器洗浄機や乾燥機や電子レンジで洗浄や乾燥をなさらないでください。

※お客様による充電電池の
修理交換はできません。

製品を廃棄するとき

リチウムイオン電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出し、各自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。



注意


- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- 一度分解したハンドルは安全上の理由から、絶対に再使用しないでください。

充電電池の取り外し方

- ・必ず1～4の手順に従って作業を行ってください。
- ・充電電池を取り外す前にマイナスドライバーでハンドル底にあるボトムキャップを外してください。
- ・作業を行う際は目、手、指などをけがされないように注意してください。

1. ハンドルを充電器から外し、電源ボタンを“ON”にして完全に動作しなくなるまで電池を放電させてください。何度もこのステップを繰り返して完全に動作しなくなったことをご確認ください。


3. ハンドルの上下を逆さにし、シャフトを下に押して、ハンドルの内部を外に出してください。



2. ハンドルの底にあるスロットにドライバーの先を入れてください。ドライバーを反時計回りに回し、ボトムキャップを外してください。



4. 充電電池の端のあたりで回路基盤の下にドライバーの先を入れてドライバーをひねり、充電電池と回路基盤の接続部を壊してください。回路基盤を取り除き、ドライバーを使って充電電池を完全に取り外してください。



※取り出した充電電池は⊕、⊖端子をショートさせないように注意してください。

※充電電池の交換はできません。

※紫外線除菌機能付充電器の紫外線ランプの廃棄に際しても、各自治体の処理方法に従ってください。

故障かな?と 思ったら

故障かな?と思ったらお調べください。

作動しない。

- 充電残量をご確認ください。詳しくはP7をご覧ください。
- コンセントに充電器の電源プラグがきちんと差し込まれていることを確認してください。
- ブラシヘッドが金属シャフトにしっかりと差し込まれていることを確認してください。ブラシヘッドが古く接統部が摩耗している場合には、新しいブラシヘッドに交換してください。

動作がおかしい(例：動きにムラがある、ブラッシング中にブラッシング力が弱くなった)。

- 充電残量が少なくなっている可能性があります。24時間充電してください。

充電しても数分しか使えない。

- ハンドルの底が充電器の充電部に接触するようにまっすぐ立ててください。
- 充電時間が短い可能性があります。24時間充電してください。

ブラッシングの力が弱く感じる。

- ブラシヘッドを押し当てすぎると、ブラシの振幅が小さくなります。ブラシヘッドは歯に軽く当てるようにしてください。
- イージースタート機能が働いている可能性があります。詳しくはP9をご覧ください。
- 充電が不十分な場合もありますので、再度24時間充電してください。
- ブラシヘッドが約3カ月に一度交換されているかどうかご確認ください(使用頻度、使用方法により変化します)。

ブラッシング中、一瞬毛先の動きが止まる。

- カドペーサー機能により、口腔内を均等にくまなく磨けるよう30秒ごとに短いピープ音が鳴り、ブラシヘッドの振動が一瞬止まります。詳しくはP10をご覧ください。

ブラッシング中にモードボタンが作動しない。

- 電源がオンの時はブラッシングモードは選択できません。
電源を入れる前にモードボタンを押してモードを設定してください。

使い始めてから2分程度でブラシヘッドの動作が止まる。

- クリーンモードの場合、スマートタイマー機能により、電源ボタンを入れてから2分経過すると自動的に動作が止まります。詳しくはP9をご覧ください。
- モード設定により2分30秒(ホワイトモード)、3分(ディープクリーンモード)のブラッシング時間の設定も可能です。詳しくはP15をご確認ください。

ブラシヘッドが歯にあたる時にガタガタ音がする。

- ブラシを少し斜めにあててください。詳しくはP14をご覧ください。

ブラッシング中にブラッシングの振動や音が変化する。

- 歯に押し当てる力の入れ過ぎをお知らせする過圧防止センサー機能が作動しています。詳しくはP11をご覧ください。

変なにおいがする。



- ハンドル、ブラシヘッド、充電器をお手入れしてください。詳しくはP16・19をご覧ください。

紫外線除菌機能付充電器のランプが点灯しない。

- 紫外線除菌機能付充電器の電源プラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。
- 紫外線ランプがきちんとはまっているか確認してください。
- 紫外線除菌機能付充電器のふたがきちんと閉まっていることを確認してください。
- 紫外線除菌機能付充電器の紫外線ランプを交換する場合はP19をご覧ください。

* 以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、お買い求めの販売店か小泉成器修理センターにお問い合わせください。

Sonicare FlexCare Platinum Japan



Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the charger and/or sanitiser away from water. Do not place or store it over or near water contained in a bathtub, washbasin, sink etc. Do not immerse the charger and/or sanitiser in water or any other liquid. After cleaning, make sure the charger and/or sanitiser is completely dry before you connect it to the mains.

Warning

- The mains cord cannot be replaced. If the mains cord is damaged, discard the charger and/or sanitiser.
- Always have the charger and/or sanitiser replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Do not use the charger and/or sanitiser outdoors or near heated surfaces. Do not operate the sanitiser where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- The appliance is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- If the appliance is damaged in any way (brush head, toothbrush handle, charger and/or sanitiser), stop using it. This appliance contains no serviceable parts. If the appliance is damaged, contact the

Consumer Care Centre in your country (see chapter 'Guarantee and support').

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Discontinue use of the sanitiser if the UV light bulb remains on when the door is open. UV light can be harmful to the human eye and skin. Keep the sanitiser out of the reach of children at all times.

Caution

- Do not clean the brush head, the handle, the charger and/or the sanitiser in the dishwasher.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use the toothbrush.
- Consult your dentist if excessive bleeding occurs after using this toothbrush or if bleeding continues to occur after 1 week of use. Also consult your dentist if you experience discomfort or pain when you use the Sonicare.
- The Sonicare toothbrush complies with the safety standards for electromagnetic devices. If you have a pacemaker or other implanted device, contact your physician or the device manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use the Sonicare.
- This appliance has only been designed for cleaning teeth, gums and tongue. Do not use it for any other purpose. Stop using the appliance

and contact your doctor if you experience any discomfort or pain.

- The Sonicare toothbrush is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Stop using a brush head with crushed or bent bristles. Replace the brush head every 3 months or sooner if signs of wear appear.
- Do not use other brush heads than the ones recommended by the manufacturer.
- If your toothpaste contains peroxide, baking soda or bicarbonate (common in whitening toothpastes), thoroughly clean the brush head with soap and water after each use. This prevents possible cracking of the plastic.
- Do not insert objects into the air openings of the sanitiser or block these air openings by placing it on a soft surface or in a position or location where objects will block these openings (examples of objects: magazine, tissue paper and hair).
- The UV light bulb is hot during and immediately after the sanitising cycle. Do not touch the UV light bulb when it is hot.
- Do not operate the sanitiser without the protective screen in place to avoid contact with a hot bulb.
- If the sanitiser has been used for 3 consecutive UV clean cycles (i.e. 3 times in a row), switch it off for at least 30 minutes before you start another UV clean cycle.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


General description (Fig. 1)

- 1 Hygienic travel cap
- 2 Brush head with unique identifier
- 3 Handle
- 4 Power on/off button
- 5 Intensity level indicator
- 6 Intensity level button (+ and -)
- 7 Brushing modes
- 8 Mode button
- 9 Battery level indicator
- 10 UV sanitiser and base with integrated charger and cord wrap (specific types only)
 - Not shown: UV light bulb
 - Not shown: Sanitiser drip tray
 - Not shown: Protective screen for UV light bulb
- 11 Mains cord with plug
- 12 Deluxe charger (specific types only)
- 13 Charger cover with brush head holders and base with cord wrap
- 14 Travel charger
 - Not shown: Travel case

Note: The contents of the box may vary based on the type purchased.

Preparing for use


Attaching the brush head



- 1** Align the brush head so the bristles face the front of the handle.
- 2** Firmly press the brush head down on the metal shaft until it stops.

Note: Sonicare Platinum brush heads come with easily identifiable icons to identify your brush head.

Charging the appliance




- 1** Put the plug of the charger or sanitiser in a wall socket.
- 2** Place the handle on the charger.
 - ▶ The flashing light of the battery level indicator shows that the toothbrush is charging.


Note: It takes at least 24 hours to fully charge the battery.

Using the appliance


Brushing instructions




- 1** Wet the bristles.



- 2** Apply a small amount of toothpaste on the bristles.




- 3** Place the toothbrush bristles against the teeth at a slight angle pressing firmly to make the bristles reach the gumline or slightly beneath the gumline. A change in vibration (and a slight change in sound) alerts you when you apply too much pressure while brushing.



Note: Keep the centre of the brush in contact with the teeth at all times.

- 4** Press the power on/off button to switch on the Sonicare.




- 5** Gently keep the bristles placed on the teeth and in the gumline. Brush your teeth with small back and forth motions so the bristles reach between the teeth.

Note: The bristles should flare slightly. Do not scrub.




- 6** To clean the inside surfaces of the front teeth, tilt the brush handle semi-upright and make several vertical overlapping brushing strokes on each tooth.



- 7** Begin brushing in section 1 (outside top teeth) and brush for 30 seconds (45 seconds in Deep Clean mode) before you move to section 2 (inside top teeth). Continue brushing in section 3 (outside bottom teeth) and brush for 30 seconds (45 seconds in Deep Clean mode) before you move to section 4 (inside bottom teeth). Brush section 4 for 30 seconds until the toothbrush switches off.

Note: To make sure you brush evenly throughout the mouth, divide the mouth into 4 sections using the Quadpacer feature (see chapter 'Features').



Note: After you have completed the brushing cycle, you can spend additional time brushing the chewing surfaces of your teeth and areas where staining occurs. You may also brush your tongue, with the toothbrush switched on or off, as you prefer.

Your Sonicare is safe to use on:

- Braces (brush heads may wear out more quickly when used on braces).
- Dental restorations (fillings, crowns, veneers, implants).

Brushing modes

- 1 **Clean:** For an exceptional everyday clean (default mode).
 - 2 **White:** 2 minutes to remove surface stains and 30 seconds to brighten and polish your front teeth.
 - 3 **Deep Clean:** Provides an invigorating 3 minutes of alternating cleaning and massaging to deliver an exceptionally clean experience.
- Your Sonicare comes with the Clean mode activated.

Note: When the toothbrush is switched on, you cannot toggle between modes.

- 1 Before you switch on the Sonicare, press the mode button to toggle between modes.
 - ▶ The selected brushing mode lights up.
 - ▶ Once a brushing mode has been selected, it remains active until you select another brushing mode.

Note: When the Sonicare is used in clinical studies, it must be used in the default 2-minute Clean mode at high intensity or in the Deep Clean mode at high intensity.

Intensity levels per mode

- **Low:** 1 LED indicator light.
- **Medium:** 2 LED indicator lights.
- **High:** 3 LED indicator lights.

Note: to adjust the intensity level to the next higher or lower level, you can press the + button to increase intensity or the - button to decrease intensity at any time during the brushing cycle.

Pressure Sensor

A change in vibration (and a slight change in sound) alerts you when you apply too much pressure while brushing. See chapter 'Features'.

Battery status (when handle is not on charger)

- 1 yellow LED indicates a low charge.
- 3 green LEDs indicate a full charge.

Note: If you hear a long beep and the yellow LED of the battery level indicator flashes, your toothbrush is completely empty and switches off. Place the toothbrush on the charger to recharge it.

Note: To keep the battery fully charged at all times, you may keep your Sonicare on the charger when not in use.

Features


Pressure Sensor

This Sonicare type comes with the Pressure Sensor feature activated. The Pressure Sensor works in all 3 modes and at all 3 intensity levels.

To deactivate or reactivate the Pressure Sensor feature:

- 1** Place the handle with a brush head attached on the plugged-in charger or sanitiser.
- 2** Press and hold the power on/off button and the mode button for 2 seconds.
 - ▶ You hear 1 beep to indicate that the Pressure Sensor has been deactivated.
 - ▶ You hear 2 beeps to indicate that the Pressure Sensor has been activated.

Quadpacer



- The Quadpacer is an interval timer that has a short beep and pause to remind you to brush the 4 sections of your mouth. Depending on the brushing mode you have selected, the Quadpacer beeps at different intervals during the brushing cycle. The Quadpacer works in all 3 modes and at all 3 intensity levels.

The Quadpacer feature on this type has been activated. To deactivate or reactivate the Quadpacer feature:

- 1** Place the handle with a brush head attached on the plugged-in charger or sanitiser.
- 2** Press and hold the mode button for 2 seconds.
 - ▶ You hear 1 beep to indicate the Quadpacer has been deactivated.
 - ▶ You hear 2 beeps to indicate the Quadpacer has been activated.

Smartimer

The Smartimer indicates that your brushing cycle is complete when it automatically switches off the toothbrush at the end of the brushing cycle.

Dental professionals recommend brushing at least 2 minutes twice a day.

Easy-start

The Easy-start feature gently increases power over the first 14 brushings to ease into the Sonicare experience. The Easy-start feature only works in the Clean mode and at the High intensity level.

This Sonicare type comes with the Easy-start feature deactivated. To activate or deactivate the Easy-start feature:


- 1** Attach your brush head to the handle.
- 2** Place the handle on the plugged-in charger or sanitiser.
- 3** Activate or deactivate Easy-start:
 - ▶ To activate Easy-start: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 2 beeps to indicate that the Easy-start feature has been activated.
 - ▶ To deactivate Easy-start: Press and hold the power on/off button for 2 seconds. You hear 1 beep to indicate that the Easy-start feature has been deactivated.

Note: Each of the first 14 brushings must be at least 1 minute in length to properly move through the Easy-start ramp-up cycle.


Note: Using the Easy-start feature beyond the initial ramp-up period is not recommended and reduces Sonicare's effectiveness in removing plaque.

Cord wrap on charger (specific types only)


If your type includes the charger cover and base, the travel charger is pre-installed inside the cover.



- 1** To separate the charger cover from the charger base, press the two grey snap bars on the charger base and pull the white charger cover upwards.




- 2** Wrap excess mains cord around the grey charger base as shown in the picture. Be sure to wrap the cord on the inside of the two snap levers. Guide the mains cord through the small groove in the rear of the charger base.



- 3** To reattach the charger cover, press it down over the charger base until it snaps into place.

Tip: For extra convenience during travel, you can remove the travel charger and use it without the charger cover and charger base.

Sanitising (specific types only)



- With the UV sanitiser you can clean your brush head after every use.

Unplug the sanitiser, discontinue use and call Consumer Care if:

- The UV light bulb remains on when the door is open.
- The window is broken or missing from the sanitiser.
- The sanitiser gives off smoke or a burning smell while it is operating.

Note: UV light can be harmful to the human eye and skin. Keep the sanitiser out of the reach of children at all times.



- 1** After brushing, rinse the brush head for 15 seconds and shake off excess water.

Do not place the travel cap on the brush head during sanitisation.

- 2** Let the brush head to dry in open air for 2 minutes.
- 3** Place your finger in the door recess on top of the sanitiser and pull open the door.
- 4** Place the brush head on one of the 2 pegs in the sanitiser with the bristles facing the light bulb.

Note: Only clean Sonicare snap-on brush heads in the sanitiser.

Note: Do not clean Sonicare for Kids brush heads in the sanitiser.

- 5** Put the plug of the sanitiser in the wall socket.
- 6** Close the door and press the green power on/off button once to select the UV clean cycle.

Note: You can only switch on the sanitiser if the door is closed properly.

Note: The sanitiser stops if you open the door during the sanitising cycle.

Note: The sanitiser cycle runs for 10 minutes and then shuts off automatically.

- The sanitiser is in operation when the light glows through the window.

Cleaning

Do not clean the brush head, the handle, the travel charger, the charger cover and the UV sanitiser in the dishwasher.

Toothbrush handle




- 1** Remove the brush head and rinse the metal shaft area with warm water.

Do not push on the rubber seal on the metal shaft with sharp objects, as this may cause damage.

- 2** Use a damp cloth to wipe the entire surface of the handle.

Do not use isopropyl rubbing alcohol, vinegar, or essential oil based products to clean the handle or the brush head.

Brush head



- 1** Rinse the brush head and bristles after each use.
- 2** Remove the brush head from the handle and rinse the brush head connection at least once a week with warm water.

Deluxe charger (specific types only)



- 1** Unplug the charger and remove the charger cover.
- 2** Use a damp cloth to wipe the surface of the charger and charger cover.

UV sanitiser (specific types only)

Do not immerse the sanitiser in water or rinse it under the tap.

Do not clean the sanitiser when the UV light bulb is hot.

For optimal effectiveness, it is recommended to clean your sanitiser weekly.



1 Unplug the sanitiser.

2 Pull the drip tray straight out of the sanitiser. Rinse the drip tray and wipe it clean with a damp cloth.

3 Clean all interior surfaces with a damp cloth.

4 Remove the protective screen in front of the UV light bulb.

To remove the screen, grasp the edges next to the snaps, gently squeeze and pull out the protective screen.

5 Remove the UV light bulb.

To remove the light bulb, grasp it and pull it out of the metal clasp.

6 Clean the protective screen and the UV light bulb with a damp cloth.

7 Reinsert the UV light bulb.

To reinsert the light bulb, align the bottom of the light bulb with the metal clasp and push the bulb into the clasp.

8 Reinsert the protective screen.

To reinsert the screen, align the pegs on the screen with the slots on the reflective surface near the UV light bulb. Push the screen straight into the slots on the sanitiser.

Storage

If you are not going to use the appliance for an extended period of time, remove the mains plug from the wall socket. Then clean the appliance and store it in a cool and dry place away from direct sunlight. You can use the cord wrap feature to store the mains cord neatly.

Replacement

Brush head

Replace Sonicare brush heads every 3 months to achieve optimal results.
Only use genuine Philips Sonicare replacement brush heads.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

Recycling


Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Removing the rechargeable battery


This process is not reversible.

To remove the rechargeable battery, you need a flat-head (standard) screwdriver. Observe basic


safety precautions when you follow the procedure described below. Be sure to protect your eyes, hands, fingers, and the surface on which you work.



- 1** Remove the toothbrush from the charger, switch it on and let it operate until it stops. Continue to switch on the Sonicare until the battery is completely empty.



- 2** Insert a flathead (standard) screwdriver into the slot located at the bottom of the handle. Turn the screwdriver anticlockwise to release the bottom cap.



- 3** Place the handle on a solid surface with the buttons facing up and lightly tap the housing 2.5cm from the bottom edge with a hammer.
- 4** Hold the handle upside down and push down on the shaft to release the internal components of the handle.
- 5** Insert the screwdriver under the circuit board, next to the battery connections, and twist to break the connections. Remove the circuit board and pry the battery from the plastic carrier.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The terms of the international guarantee do not cover the following:

- Brush heads.

- Damage caused by use of unauthorised replacement parts.
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorised repair.
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discolouration or fading.
- UV light bulb.

保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて (必ずお読みください)

〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証は、本製品を購入された方のみ適用されます。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。

保証 期間	お買い上げ日から2年間
対象 部分	ハンドル、充電器、紫外線除菌機能付充電器（ブラシヘッド、保護ケース、紫外線ランプ、ドリフトレイは除く）

【補修用性能部品の最低保有期間】

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼されるまえに、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検してください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、ハンドルと充電器をセットでお買い上げの販売店または小泉成器修理センターへご依頼ください。

【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。（同シリーズ製品の取り扱いがある国に限りです）
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Oral Healthcare, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy Bothell, WA 98021 U.S.A.
Phone: +1 (800) 682-7664

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

お買い上げ日	便 利 メ モ		お買い上げ店 名	TEL. ()
	年	月 日		

ご使用の時このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。



このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、電源プラグをコンセントからはずして、必ず販売店にご相談ください。

愛情点検

仕 様

品名	充電式電動歯ブラシ				
形名	ソニックアー フレックスケアーブラチナ				
品番	HX9112/27	HX9122/27	HX9172/28	HX9162/28	
ハンドル品番	HX9190				
充電器品番	HX6100				
紫外線除菌機能付充電器品番	—		HX6160/D		
質量(本体+ブラシヘッド)	約141g (アダプティブグリーン ブラシヘッド装着時)				
定格電圧	AC100V～240V、50/60Hz				
ブラシ振動数	約31,000ストローク/分				
充電時間	約24時間				
使用時間	満充電後、通常使用(目安として) (2分間のブラッシングを1日2回)で約3週間				
使用充電池	リチウムイオン電池(Li-ion)				
消費電力	紫外線除菌機能付充電器 5.5～6.0W、充電器 0.4～1.4W (充電時)				

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

● ブラシヘッド ●

- 最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッドを約3カ月ごとに交換することをおすすめします (使用頻度、使用方法により異なります)。

- 破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。

- 最良の効果を得るためにフィリップスソニックアー純正ブラシヘッドをご使用ください。

※付属のブラシヘッド以外にもソニックアー替ブラシであればご使用いただけます(ソニックアーキッズブラシヘッド、eシリーズブラシヘッドを除く)。

製造元

Philips Oral Healthcare, Inc.

22100 Bothell Everett Hwy

Bothell, WA 98021 U.S.A.

日本販売代理店

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7



無料修理規定

〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について
詳しくは、取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

ソニッケアー フレックスケアーブラチナ 保証書 持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターに修理をご依頼ください。

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品 名	充電式電動歯ブラシ
形 名	ソニッケアー フレックスケアーブラチナ (HX9112/27, HX9122/27, HX9172/28, HX9162/28)
保 証 期 間	お買い上げ日より2年
対 象 部 分	ハンドル、充電器、紫外線除菌機能付充電器 (ブラシヘッド、保護ケース、紫外線ランプ、ドリフトレイは除く)
お 買 い 上 げ 日	年 月 日
お 客 様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販 売 店	販売店・住所・電話番号

★ 保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

★ 製品に関するお問い合わせ

フィリップスお客様情報センター
ナビダイヤル(全国共通)

0570(07)6666

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06(6261)8230 FAX 06(6268)1432
日本販売代理店 小泉成器株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

★ 修理に関するお問い合わせ

小泉成器修理センター
ナビダイヤル(全国共通)

0570(09)8888

ナビダイヤルにかからない時は
小泉成器東日本修理センター TEL 048(718)3340
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
小泉成器西日本修理センター TEL 06(6613)3145
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1-3-98

★ 部品に関するお問い合わせ

小泉成器部品センター
ナビダイヤル(全国共通)

0570(09)2222

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06(6613)3211

受付時間：平日9:00~17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

この印刷物は再生紙を使用しております。



4235.020.8862.1(09/17)

©2017 Koninklijke Philips N.V.(KPNV) All rights reserved.

記載されている製品名などの固有名詞は、Koninklijke Philips N.V. の商標または登録商標です。

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線